

Wołomin, dnia 22.01.2018 r.

Nr sprawy: SPW.....2018

Zamawiający: Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie projektu systemu p.poż oraz instalacji przyzywowej w budynku głównym i pawilonach Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ”

1. Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.
2. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
 - a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 - b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
 - c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
4. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
 - a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
 - c) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Oznakowanie oferty:

dane oferenta (*nazwa, siedziba*)

„Wykonanie projektu systemu p.poż oraz instalacji przyzywowej w budynku głównym i pawilonach Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ”

Nie otwierać przed 09.02.2018r. godz. 10.00

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Termin i miejsce składania ofert: 09.02.2018r., do godz. 10.00, Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3/ Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1 Zagościniec
7. Termin i miejsce otwarcia ofert: 09.02.2018r., godz. 12.00, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, Zagościniec ul. Asfaltowa 1
8. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Mariola Domańska, podinspektor WID e-mail: wid@powiat-wolominski.pl. Tel. 22 777-47-79
9. Załączniki:
 - a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
 - b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
 - c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
 - d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
10. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Założenia projektowe systemu p.poż:
 - 1) Projekt będzie obejmował wymianę systemu sygnalizacji p.poż w budynku głównym i dwóch pawilonach Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. Wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, administracyjnych, technicznych, gospodarczych oraz na poddaszu w/w budynku.
 - 2) Projekt zakłada co najmniej trzy centrale p.poż, po jednej dla pawilonów oraz jedną dla budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
 - 3) Centrale systemu p.poż powinny znajdować się w pobliżu pomieszczeń, w których znajduje się całodobowa opieka (dokładne miejsce do uzgodnienia z Użytkownikiem)
 - 4) Projekt będzie obejmował wymianę okablowania oraz czujek (w zależności od potrzeby Projektant dokona przeglądu i oceny istniejących elementów systemu)
 - 5) Zaprojektowane centrale p.poż mają być adresowalne zgodnie z numeracją pokoi (obsługa musi mieć możliwość identyfikacji wezwania)
 2. Założenia projektowe systemu przyzywalnego:
 3. Projekt będzie obejmował wymianę istniejącego systemu przyzywowego w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
 4. System przyzywowy w budynku głównym będzie zakładał cztery centrale, dwie w gabinetach pielęgniarek, dwie w kuchenkach obiektu. Po jednym zestawie na każde piętro.
 5. System przyzywowy w pokojach będzie zaprojektowany w oparciu o instalację przewodową, umożliwiającą załączenie systemu przez pacjenta poprzez czujnik zlokalizowany na ścianie w pobliżu łóżka i czujnik połączony przewodowo umieszczony w obrębie ręki
 6. Zaprojektowane centrale systemu przyzywowego powinny być adresowalne zgodnie z numeracją pokoi (obsługa musi mieć możliwość identyfikacji wezwania)
 7. Projekt powinien uwzględniać wszelkie rozwiązania, które zapewnią spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz inne uszczegóławiające przepisy. Urządzenia p.poż ujęte w projekcie, należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wydział dysponuje rzutami obiektu załączonymi w zapytaniu ofertowym. Projektant może je wykorzystać do przerysowania rzutów i naniesienia na nie projektu systemu instalacji p.poż oraz instalacji przyzywowej.