



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wołomin, dn. 29.11. 2016r.

Odpowiedź na pytania zadane w sprawie SPW. 273.280.2016 „dostawa rur z przeznaczeniem na remonty przepustów w pasie dróg powiatowych”

1. Czy zamawiający dopuszcza do zakupu rury innego producenta niż Kaczmarek Malewo PP K2-Kan

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazywał konkretnego producenta, dopuszcza zakup rur dowolnych producentów spełniających wymagane parametry.

2. Czy zamawiający dopuszcza do zakupu rury PP z kielichem bez uszczelki .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zakupu rury PP z kielichem uszczelki nie były wymagane .

2. Czy zamawiający dopuszcza do zakupu rury PP :

- rura PP Sn 8 z kielichem Dn 400 o długości - 6 m

- rura PP Sn 8 z kielichem Dn 600 o długości- 6 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rury PP o długości 6m.

3. Czy zamawiający dopuszcza do zakupu rury PP z kielichem

Dn 400 i Dn 600 łączone na złączki z uszczelka :

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakup rur na złączki z uszczelką pod warunkiem dostarczenia złączy z uszczelką.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa
AN
Andrzej Nocoń

Adres:

ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel: 787-43-01,03,04 fax: 787-42-99
<http://www.powiat-wolominski.pl>

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Ul. Kobyłkowska 1a 05-200 Wołomin
Tel/fax 0 22 776 19 40
E-mail: wdp@powiat-wolominski.pl