





**LEGENDA:**

Dn40stal-HP istniejąca	INSTALACJA HYDRANTOWA rura ISTNIEJĄCA, stalowa, ocynkowana
Dn40stal-HP projektowana	INSTALACJA HYDRANTOWA rura PROJEKTOWANA, stalowa, ocynkowana DN40
	PION INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH
	HYDRANT P-POŻ W SZAFCE WSZYŚTNE NOME SZAFKI W WYKONANIU TZW. SLIM (WASKIE)
	OPIS HYDRANTÓW POŻAROWYCH 1-poziom kondygnacji 4-bieżący numer

**UWAGA:**

- Podkreślenia architektoniczno-budowlane zostały przerysowane do potrzeb instalacji hydrantowej na podstawie dokumentacji poprzedniej opracowanej przez P.1.1
- Wytyczne biuro projektów w Warszawie, ul. Nowy Świat 39, Stadium. Zamiany P.1.1 instalacji c.o. i kodowa opracowany przez mgr inż. K. Dąbrowski z listopada 1974
- Pracownie projektową Wotomin ul. Wileńska 55a mgr. Inż. Ireneusz Skłodowski
- Poszerzenie i zamiana pomocy skrzydłami budynku szkolnego - lipiec 1997
- Planu ewakuacyjnego
- Zaobserwowanych zmian

W przypadku korzystania z poniższych podziałów należy każdorazowo sprawdzić ze stanem rzeczywistym.

<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY INSTALACJI SANITARNYCH:</b>	
<b>QUADRO-PROJEKT</b> mgr inż. Marek Zawady nr upr. MAZ/0168/POOS/05 ul. Sobieskiego 15, 05-270 Manki tel. +48 503-752-748 e-mail: marek.zawady@gmail.com	
	
<b>Investor:</b> Starostwo Powiatowe w Wotominie ul. Prądzyskiego 3, 05-200 Wotomin	
<b>Temat:</b> Wykonanie projektu wykonawczego instalacji dodatkowych hydrantów wewnętrznych w ZSE w Wotominie.	
<b>Faza:</b> PROJEKT WYKONAWCZY	
<b>Branża:</b> INSTALACJE SANITARNE	
<b>Projektant:</b> mgr inż. Marek Zawady	Podpis
<b>Sprawdziła:</b> mgr inż. Monika Serwińska	Podpis
<b>Nazwa rysunku:</b> INSTALACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH RZUT POZIOMU +2	
<b>Skala:</b> 1:100	<b>Data:</b> 2016-07
<b>Numer rysunku:</b> PW-IS-H-20-04	<b>Numer rewizji:</b> 00

