

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609, REGON: 013269344
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40
fax: (22) 776-50-93

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia: „**Remont wentylacji mechanicznej w DPS w Radzyminie**”
2. Kod CPV: 45331210-1
3. Termin realizacji zamówienia: **czterdzieści pięć dni kalendarzowych od daty protokolarnego wprowadzenia na teren budowy**
4. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
 - a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 - b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
 - c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
 - a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
- c) Kosztorys;
- d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
- e) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:

„Oferta na ... (podać nazwę zamówienia)”;

„Nie otwierać przed ...” (podać datę i godzinę otwarcia ofert)”.

- 7. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
- 8. Termin i miejsce składania ofert: **do godz. 11²⁰, 8.06.2016 r.**, Kancelaria, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3.
- 9. Termin i miejsce otwarcia ofert: **godz. 11³⁰, 8.06.2016 r.**, Sala Konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Wołominie przy ul. Prądyńskiego 3.
- 10. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Rafał Laskowski, inspektor WID.
- 11. Załączniki:
 - a) Przedmiar – załącznik nr 1;
 - b) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
 - c) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
 - d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
 - e) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
- 12. Poniżej opis przedmiotu zamówienia.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski.....

Podpis osoby upoważnionej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W budynku DPS w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 na poddaszu znajduje się wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, która powinna wentylować powietrze w kuchni i pomieszczeniach przyległych. Instalacja nie spełnia swoich funkcji od wielu lat. Trudność stanowi fakt braku projektu tejże instalacji, co z kolei uniemożliwia zamawiającemu precyzyjne podanie obmiaru i zakresu robót. Zaleca się wykonanie projektu przed przystąpieniem do dokładnej wyceny lub/i wykonania robót remontowych.

Dla przywrócenia właściwego stanu technicznego instalacji należy wykonać następujące prace:

1. Demontaż wszystkich elementów instalacji wentylacji nawiewnej w przestrzeni poddasza,
2. Demontaż uszkodzonych / niesprawnych wentylatorów wyciągowych dachowych oraz promieniowych zlokalizowanych na poddaszu,
3. Wymiana sieci kanałów wyciągowych wraz z tłumikami,
4. Modernizacja układu ciepła technologicznego do nagrzewnicy centrali / central wentylacyjnych (w zależności od wybranego wariantu wykonania instalacji nawiewnej).

Nową instalację nawiewną należy wyremontować opierając się na sposobie wykonania: Instalacja wentylacji nawiewnej oparta na jednej centrali wentylacyjnej zawierającej filtr, wentylator, tłumik, nagrzewnicę. Powietrze (na potrzeby systemów N1/1, N1/2, 2N) przygotowane w jednej centrali, dystrybuowane będzie do pionów siecią kanałów wentylacyjnych, regulacja wydajności strumienia powietrza do poszczególnych pionów odbywać się będzie przy pomocy ręcznych przepustnic.

Centrala nawiewna wyposażona w: przepustnicę czerpni z siłownikiem, filtr wstępny klasy EU5, wentylator o parametrach: $V=7500\text{m}^3/\text{h}$, $p=300\text{Pa}$, nagrzewnicę wodną, sekcję tłumika, Kanały wentylacyjne około 100m^2 , Izolacja termiczna, Przepustnice regulacyjne.

