

Wołomin, dnia 25.01.2016 r

Odpowiedzi na pytania zadane 22.01.2016 r przez Firmę AC Construcion Artur Cisowski


Pyt 1 W odniesieniu do pkt. 5 „Zapytania ofertowego” do oferty należy dołączyć „Wykaz prac projektowych”. Czy nie jest to błędny zapis, gdyż zakres zadania to „Wykonanie” ogrodzenia.

Odp. 1

Oczywiście chodzi o wykaz prac takich samych bądź podobnych do tych wynikających z zapytania.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji w następujących pkt.:

- w pkt. 8 obmiaru Zamawiający podał jednostkę w m² a powinien podać w m.
- w pkt. 7 obmiaru Zamawiający podał min. grubość ścianki słupka 1,5 mm a powinno być min. 2 mm
- w pkt. 6 obmiaru Zamawiający nie podał klasy betonu z jakiego maja być wykonane cokoły. Żądana klasa betonu to B-25.

Z up. Zarządu Powiatu
Wołomińskiego

Andrzej Nocoń