

Odpowiedzi na pytania:

1. W opisie produktu brak licznika (rodzaj - mechaniczny czy cyfrowy /rodzaj) i filtrów (rodzaj) w układzie pompowym - czy tak ma zostać? Różnica w ofercie będzie kilka set złotych.

Odpowiedź:

- IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1. Opis przedmiotu zamówienia dodaje się :

- zbiornik wyposażony w licznik cyfrowy,
- filtry metalowe o przepustowości co najmniej 60l/min, przy wydajności pompy min 56L/min.

2. Księga rewizyjna UDT - jest wydawana dla użytkownika, robi się ją w miejscu użytkowania. - fabrycznie nowy zbiornik posiada poświadczenie wytworzenia + protokoły badań wydane przez UDT. Technicznie taki dokument nie jest wstanie wydać producent przed sprzedażą i dostarczeniem zbiornika.

Odpowiedź:

- IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 2 Wymagania dodatkowe ppkt 1. Zmienia się „Księga Rewizyjna urządzenia wydana przez Urząd Dozoru Technicznego” na „Poświadczenie wytworzenia z nr decyzji uprawniające do wytworzenia zbiornika wydane przez UDT oraz protokoły badań i próby ciśnieniowej wydane przez UDT”.

3. Certyfikat CE - nie jest wymagany dla produktów produkowanych/pochodzenia Unii Europejskiej - zbędny dokumenty. Dla tego typu produktów jest odpowiednikiem w wymogach punkt 6 - Deklaracja zgodności, od kilku lat zmieniona nazwa przez UDT na Poświadczenie wytworzenia.

Odpowiedź:

- IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 2 Wymagania dodatkowe ppkt 3, Certyfikat CE – tak, ten warunek pozostaje bez zmian.

- IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 2 Wymagania dodatkowe ppkt 6 zmienia się „Deklaracja Zgodności z normą EN 13341:2005+A1:2011” na Poświadczenie wytworzenia zgodności z normą EN 13341:2005+A1:2011.


Z up. Zarządu Powiatu
Włodzkiego
Andrzej Nocoń