

1. Prosimy o podanie powierzchni i ilości pomieszczeń objętych opracowaniem.

Pomieszczenia objęte opracowaniem projektowym to :

- parter

- Pomieszczenie biurowe – 87,90 m²
- Archiwum – 33,15 m²
- Kancelaria – 16,07 m²
- Pomieszczenie socjalne – 9,60 m²

- piętro I

- Pomieszczenie biurowe – 14,86 m²
- Pomieszczenie biurowe – 14,38 m²
- Pomieszczenie socjalne – 18,75 m²
- Archiwum – 33,15 m²
- Pomieszczenie biurowe – 14,68 m²
- Pomieszczenie biurowe – 14,92 m²
- Pomieszczenie biurowe – 14,92 m²
- Pomieszczenie biurowe – 14,68 m²
- Pomieszczenie biurowe – 3,52 m²

- piętro II

- Pomieszczenie biurowe – 14,86 m²
- Pomieszczenie biurowe – 14,29 m²
- Pomieszczenie biurowe – 18,45 m²
- Archiwum – 33,15 m²
- Pomieszczenie biurowe – 14,63 m²
- Pomieszczenie biurowe – 14,87 m²
- Pomieszczenie biurowe – 14,87 m²
- Pomieszczenie biurowe – 14,63 m²
- Pomieszczenie biurowe – 11,76 m²

Łącznie opracowaniem objęte są 22 pomieszczenia.

2. Czy Zamawiający posiada podkłady budowlane (rzuty pomieszczeń) w wersji papierowej albo elektronicznej pomieszczeń objętych opracowaniem ?

Zamawiający posiada dokumentację budowlaną pomieszczeń objętych opracowaniem w wersji papierowej. W załączeniu skany rzutów kondygnacji.

3. Czy Zamawiający posiada zapas mocy elektrycznej do zasilania urządzeń?

Do określenia mocy szczytowej obiektu przyjęto następujące założenia :

Lp	Opis	Moc zainstalowana Pi	Współczynnik jednoczesności k	Moc zapotrzebowania Pz
1	Oświetlenie	42	0,8	33,6
2	Gniazda 1f	657	0,15	98,55
3	Gniazda 3f	44	0,3	13,2
4	Odbiory administracyjne	35	0,4	14
5	Technologia	20	0,8	16
6	HVAC	60	0,8	48
Suma :		858	3,25	223,35

W załączeniu przesyłam skan umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej.

4. Czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie system typu split w wersji multi lub VRF?

Zamawiający akceptuje jako rozwiązanie zastosowanie systemu typu split.

5. Czy obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i będzie wymagane uzgodnienie z konserwatorem zabytków?

Obiekt nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i nie będzie wymagane uzgodnienie z konserwatorem zabytków.

NACZELNIK
Wydziału
Elżbieta Kowaleczyk

Załączniki :

1. skan rzutu przyziemia budynku administracyjno-biurowego
2. skan rzutu I piętra budynku administracyjno-biurowego
3. skan rzutu II piętra budynku administracyjno-biurowego