

Zagościeńiec, 24.02.2020 r.

W związku otrzymanymi pytaniami do zapytania ofertowego na wykonanie :
„Projektu instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu”,
uprzejmie informuję, iż :

1. Jaką instalację lub sieć będzie zasilac zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna?

Zamawiający oczekuje wskazania na etapie projektowania, jaką instalacje lub sieć może zasilic planowana instalacja fotowoltaiczna.

2. Czy w ramach złożonej oferty ma być sprawdzona nośność istniejących więźb dachowych aby przeniosły obciążenia od paneli?

Zamawiający wymaga sprawdzenia nośności istniejącej konstrukcji dachowej pod planowaną instalację fotowoltaiczną.

3. Czy w przypadku braku nośności więźb dachowych w ramach złożonej oferty konieczne będzie zaprojektowanie ich wzmocnienia?

W przypadku braku odpowiedniej nośności istniejącej konstrukcji dachu, do przeniesienia obciążenia panelami fotowoltaicznymi, nie będzie wymagane zaprojektowanie jej wzmocnienia. Zamawiający oczekuje wskazania nowego miejsca dla lokalizacji projektowanej instalacji fotowoltaicznej, na terenie bazy WID w Zagościńcu.

NACZELNIK
Wydziału

Elżbieta Kowalczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Rentz