

Wołomin, dnia 01.10.2013 r.

SPW.272.105.2013

Wszyscy oferenci

dotyczy przetargu nieograniczonego na turystyczne zagospodarowanie doliny Bugu, Kuligów, gm. Dąbrówka

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie:

Prosimy o podanie rodzaju i parametrów siatki wzmacniającej nawierzchnie bitumiczną, jak również sposób przygotowania istniejącej nawierzchni pod wykonane warstwy ścieralnej. Prosimy również o uzupełnienie SST w zakresie prac dotyczących wzmocnienia warstw siatki i układania krawężników (opornika drogowego)

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:

Rodzaj siatki: siatka techniczna (geokompozyt) z włókna ciągłego ze 100% polipropylenu, wzmocniona włóknami szklanymi.

Parametry siatki:

Nasiąkliwość bitumem	1,1 kg/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/wszerz)	100/100 kN/m
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/wszerz)	12 %
Wymiary oczek siatki wzmacniającej	40x40 mm
Temperatura stosowania	około 190 st.C

Sposób przygotowania istniejącej nawierzchni:

Oczyszczenie, skropienie, ułożenie siatki i wykonanie warstwy ścieralnej

W załączeniu SST.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.10.2013 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.10.2013 r. o godz. 11:00.

STAROSTA

Piotr Uściński