

Wszyscy oferenci

dotyczy przetargu nieograniczonego na remont kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku ul. Arcybiskupa Z Filińskiego

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o wyszczególnienie zakresu robót podanych w przedmiarze robót w pozycji 21 - czy dotyczy to również demontażu fundamentów ogrodzenia? Proszę o podanie długości ogrodzenia i z jakich elementów jest zbudowane?

Odpowiedź: Przedmiar robót w pozycji 21 nie dotyczy demontażu fundamentów ogrodzenia, opis traktować należy jako analogię podany obmiar w szt. a pozycja stanowi analogię do wykonania wzmocnienia istniejących słupków ogrodzeniowych (ogrodzenie i słupki wykonane z prefabrykowanych elementów gotowych).

Pytanie 2:

Gdzie będą odprowadzane wody opadowe?

Odpowiedź: Wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejącego rowu melioracyjnego znajdującego się w linii ogrodzenia przedstawione w załączniku do siwz pt. ostrowekmapa.

Pytanie 3:

Czy przewidywana jest przepompownia wód opadowych?

Odpowiedź: Nie przewiduje się przepompowni wód opadowych.

Pytanie 4:

Czy jest projekt techniczny sieci kanalizacji deszczowej? Jeśli tak, proszę o jego udostępnienie.

Odpowiedź: Remontowana sieć nie posiada projektu technicznego.


STAROSTA
Piotr Uściński