


Prawostronnie zamontowany pulpit



Lewostronnie zamontowany pulpit

wyrowadzenie zasilania stołu

pulpit z zaciskami i gniazdami

Sprzęt	Specyfikacja stołu i wykaz wyposażenia stołów laboratoryjnych	Ilość
Stół laboratoryjny	<p>Wymiary stołu: 2000x800x30mm wysokość 790mm</p> <p>Parametry zasilania stanowiska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaciski laboratoryjne napięcie AC - 400 V, 16A,</li> <li>- Zaciski laboratoryjne napięcie AC - 230 V, 10A,</li> <li>- Zaciski laboratoryjne napięcie DC - 24 V, 10A,</li> <li>- Zainstalowane dwa podwójne gniazda jednofazowe wtyczkowe ze stykiem ochronnym 16A 250V</li> <li>- Zainstalowane jedno gniazdo trójfazowe 5-cio bolcowe 16A 400V</li> <li>- Stanowisko zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym i nadprądowym</li> <li>- Każdy obwód zabezpieczony niezależnym wyłącznikiem nadprądowym S</li> <li>- Stanowisko wyposażone w dwa wyłączniki</li> <li>- Bezpieczeństwa po bokach stołu ogólnodostępne.</li> <li>- Stanowisko wyposażone w lampkę sygnalizującą zasilanie stołu</li> </ul>	4