

Wołomin, dnia 14.02.2014 r.

SPW.272.17.2014

SPW.272.18.2014

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargów nieograniczonych na:

- wykonanie montażu drzwi dymoszczelnych przeszklonych na korytarzach i instalacji monitoringu w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85,
- na wykonanie montażu drzwi dymoszczelnych przeszklonych na korytarzach i instalacji monitoringu w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy uwzględnić we wszystkich drzwiach dźwignie antypaniczne.

Odpowiedź:

Tak wszystkie drzwi powinny być zaopatrzone w takie zabezpieczenie.

Pytanie 2:

Czy wskazane wymiary określają światło przejścia czy światło muru.

Odpowiedź:

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych wymiary określają światło muru.

Pytanie 3:

W przypadku światła muru drzwi jednoskrzydłowych brak wymaganego światła przejścia.

Odpowiedź:

W przypadku drzwi jednoskrzydłowych światło przejścia powinno wynosić min 90 cm.

Pytanie 4:

Czy drzwi mają być w klasie odporności EI-30, czy wystarczą same dymoszczelne.

Odpowiedź:

W zamówieniu 272.17.2014 dotyczącego montażu drzwi dymoszczelnych w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 drzwi powinny oprócz zapewnienia klasy dymoszczelności posiadać klasę odporności ogniowej EI 30.

W zamówieniu 272.18.2014 dotyczącego montażu drzwi dymoszczelnych w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 drzwi powinny posiadać jedynie klasę dymoszczelności.

Z up. STAROSTY

Konrad Rytel
WICESTAROSTA