

Wołomin, dnia 14.02.2014 r.

SPW.272.17.2014
SPW.272.18.2014

Wszyscy oferenci

dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie montażu drzwi dymoszczelnych przeszklonych na korytarzach i instalacji monitoringu w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 oraz w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie:

Czy drzwi oraz ścianki mają mieć odporność ogniową EI30?

Odpowiedź: W zamówieniu 272.17.2014 dotyczącego montażu drzwi dymoszczelnych w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 drzwi powinny oprócz zapewnienia klasy dymoszczelności posiadać klasę odporności ogniowej EI 30.

W zamówieniu 272.18.2014 dotyczącego montażu drzwi dymoszczelnych w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1 drzwi powinny posiadać jedynie klasę dymoszczelności.

Z up. STAROSTY
Konrad Rytel
WICESTAROSTA

