

SPW.272.102.2014

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 4352W polegająca na modernizacji nawierzchni chodników i zjazdów na ulicach Mareckiej i Załuskiego w Kobyłce w ramach zadania: Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 4366W, Nr 4352W oraz jej remont w zakresie wykonania chodników i odwodnienia, gm Kobyłka i Zielonka

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

1. Wg SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika wraz ze zjazdami na ul. Mareckiej od skrzyżowania Szeroka – Dworkowa do skrzyżowania z ul. Mickiewicza/ Serwituckiej (długość 0,9km) oraz ul. Załuskiego od skrzyżowania z ul. Orszagha do ronda na ul. Armii Krajowej (długość 0,9 km). Przedmiar natomiast obejmuje remont chodników i zjazdów na ul. Mareckiej po obu jej stronach (długość 0,8+0,84=1,6km) oraz na ul. Załuskiego od ul. Orszagha do parkingu szkolnego (długość 0,44 km). Prosimy o wyjaśnienie, który zakres jest do wykonania oraz wyjaśnienie czy pozycje i ilości z przedmiarów przedstawiają właściwy zakres do wykonania.

Odp. Właściwym jest zakres robót przedstawiony w obmiarze

2. Prosimy o załączenie SST, która jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odp. SST zostało załączone

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek ściekowych podwórkowych betonowych fi300 zamiast kamionkowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju studzienek ściekowych.

4. Załączone do dokumentacji przetargowej plany sytuacyjne dotyczące ul. Mareckiej i Załuskiego, nie posiadają legendy ani określonej skali. W związku z brakiem możliwości oszacowania ilości z planów sytuacyjnych, czy Zamawiający potwierdza, że zakres z przedmiaru robót obejmuje całość przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający uzupełnił dokumentację o legendę do planów sytuacyjnych

5. W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie robót jest wymienione wykonanie stałej organizacji ruchu na odcinku od ronda u zbiegu ulic załuskiego, Armii Krajowej, wołomińskiej (łącznie z rondem) do skrzyżowania ulic Szeroka, Dworkowa, Marecka (łącznie ze skrzyżowaniem).

W dokumentacji załączonej na stronie tzn w przedmiarze brak jest obmiaru dotyczącego w/wym. organizacji ruchu, a niektóre rysunki w formacie PDF po otwarciu są puste.

Czy Zamawiający może uzupełnić dokumentację o brakujące obmiary i rysunki dotyczące organizacji ruchu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje wykonanie dokumentacji technicznej (opracowania) stałej organizacji ruchu na odcinku wskazanym w SIWZ wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii oraz

uzgodnień zatwierdzających stałą organizację ruchu. Jednocześnie informuje, że pozycja ta nie obejmuje faktycznego wykonania stałej organizacji ruchu w terenie (rozmalowania i ustawienia oznakowania). Tym samym zmieniono obmiar robót.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że załączone pliki w formacie PDF są dużego rozmiaru stąd mogą wystąpić trudnienia przy ich otwieraniu.

Z up. STAROSTY

Konrad Rytel
WICE STAROSTA