


Uwaga:
 Wszystkie części metalowe znajdujące się nad poziomem dachu połączyć elektrycznie ze zwodami poziomymi lub chronić zwodami pionowymi.

Kominy chronione będą za pomocą zwodów pionowych - iglic korninowych o wysokości 1,4m. Montaż za pomocą kołw z boku komin. Wykonać połączenie zwodów pionowych z zachowaniem ciągłości galwanicznej ze zwodami poziomymi dachu.

Przewody odprowadzające prowadzić podłynkowo. Montaż złącza kontrolnego natynkowo na wys. 1,5m nad poziomem terenu.

Zwody poziome prowadzone na dachu na uchwyłach przystosowanych do montażu na danej powierzchni dachu.

INWESTOR:	POWIAT WOLOMIŃSKI, UL. PRĄDZMUSKIEGO 3, 05-200 WOLOMIN		
OBIEKT:	BUDYNEK BIBLIOTEKI POWIATOWEJ, UL. OGRODOWA 1A, 05-200 WOLOMIN, DZIAŁKA NR EW. 44, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 46, OBRĘB NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412, 4 WOLOMIN-MIASTO		
TYTUŁ:	P.B. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, POŁOŻONEGO PRZY ULICY OGRODOWEJ 1A W WOLOMINIE WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY ZIMNEJ, WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ ORAZ BUDOWĄ CIĄGU PIESZO JEZNEGO"		
	RZUT DACHU. INST. ODGROMOWA I UZIEMIĄJĄCA.		
			
"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE			
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ:	MGR INŻ. BŁAŻEJ MGOJŁA	SKŁ/2264/P00E/08	11-2016
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:		SKŁ/E/5883/09	
SPRACOWZAJĄCY SPECJALNOŚĆ:	MGR INŻ. SZYMON SKROBOL	SKŁ/3438/P00E/10	11-2016
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:		SKŁ/E/4923/07	
SKALA RYSUNKU:	1:100	NR PROJEKTU:	201609/PB
		NR RYSUNKU:	PB-IE/07