



Uwaga:
 Wszystkie części metalowe znajdujące się nad poziomem dachu połączyć elektrycznie ze zwodami poziomymi lub chronić zwodami pionowymi.

Kominy chronione będą za pomocą zwodów pionowych - iglic kominowych o wysokości 1,4m. Montaż za pomocą kołew z boku komin. Wykonać połączenie zwodów pionowych z zachowaniem ciągłości galwanicznej ze zwodami poziomymi dachu.

Przewody odprowadzające prowadzić podłynkowo. Montaż złącza kontrolnego natynkowo na wys. 1,5m nad poziomem terenu.

Zwody poziome prowadzone na dachu na uchwytach przystosowanych do montażu na danej powierzchni dachu.

INWESTOR:	STAROSTWO POWIATOWE W WOLCZYNIE UL. PRĄDZYSKIEGO 3, 05-200 WOLCZYN		
OBIEKT:	BUDYNEK BIBLIOTEKI POWIATOWEJ, UL. OGRODOWA 1A, 05-200 WOLCZYN, DZIAŁKA NR EW. 45/2, OBRĘB EW. NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412_4 WOLCZYN-MASTO		
TYTUŁ:	"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, POŁOŻONEGO PRZY ULICY OGRODOWEJ 1A W WOLCZYNIE."		
	CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WRAZ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ		
	RZUT DACHU. INST. ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA.		
PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ:	"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	11-2016
SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ:		MR NŻ. SZYMON SKROBOL	11-2016
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	MR NŻ. BIAŻEJ MUGIŁA		
SKALA RYSUNKU:	1:100	NR PROJEKTU:	201609/PW-IE
		NR RYSUNKU:	PW-IE/070