



Wypust kablowy 230V - zasilanie rolet okiennych	0,45
Wypust kablowy 230V - zasilanie ekranu zwijonego	0,5

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	3,88
--------------------------------------	------

Zespół wentylacyjny ZNW-1	0,94
Nagrzewnica elektryczna zespołu wentylacyjnego ZNW-1	3,0

rezerwa	-
rezerwa	-

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3, 05-200 WOŁOMIN

OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI POWIATOWEJ, UL. OGRODOWA 1A, 05-200 WOŁOMIN,  
DZIAŁKA NR EW. 45/2, OBRĘB EW. NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412\_4 WOŁOMIN-MIASTO

TYTUŁ: P.W. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, POŁOŻONEGO PRZY ULICY  
OGRODOWEJ 1A W WOŁOMINIE."  
CZĘŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WRAZ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ

### SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICZY ELEKTRYCZNEJ 230/400V : TE-2.



"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA  
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE

PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ:  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INŻ. BŁAŻEJ MIGUŁA

11-2016

SPRAWDZAJĄCY, SPECJALNOŚĆ:  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INŻ. SZYMON SKROBOL

11-2016

SKALA RYSUNKU:

-

NR PROJEKTU:

201609/PW-IE

NR RYSUNKU:

PW-IE/11.2