



Uwaga:

1. W pomieszczeniu kotłowni wykonać spadek posadzki w kierunku otworu wentylacyjnego umieszczonego nad podłogą.
2. Na przejściach rurociągów przez ściany kotłowni wykonać uszczelnienie p.poż. EI60

TEMAT: Dom Dziecka w Równem

ABA

SPECJALNOŚĆ: Instalacje sanitarne

RYSUNEK: Rzut parteru - kotłownia

AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Andrzej Rzepecki - Upr. nr St-51/75

OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Wybraniec

SPRAWDZIŁA: mgr inż. Bogumiła Rzepecka - Upr. nr St-441/77

STADIUM: Projekt wykonawczy

DATA: 30.11.2016r.

SKALA: 1:25

Nr rys.: CO/CT-4