

Wołomin, dn. 08.08.2019 r.

Wszyscy oferenci

dot.: wykonanie rozbudowy budynku Zespołu Szkół Specjalnych o zewnętrzny szyb windy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych w Wołominie ul. Miła 22.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące zapytania do SIWZ:

Pytanie:

Według przesłanej dokumentacji dźwig ma być z przelotem kątowym.

Jeżeli dźwig ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich z osobą towarzyszącą, to przy kabinie kątowej 90° wymagana jest kabina o wymiarach 1400 x 1400 mm, co odpowiada udźwigowi 900 kg/12 osób, a nie 630 kg, jak jest wpisane na przesłanej dokumentacji. Dla kabiny 1400 x 1400 mm potrzebne są także większe wymiary wewnętrzne szybu niż są wpisane na rysunkach (potrzebne są min. 2225 x 1850 mm, a wpisane są 1950 x 1850 mm). Dodatkowo, takie urządzenie potrzebuje też dużo większych wymiarów podszybia i nadszybia (nadszybie: 3900 mm; podszybia: 1400 mm).

Czy przyjąć do oferty dźwig 900 kg o wymiarach kabiny 1400 x 1400 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią Biura projektowego zadanie chcemy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Z up. Starosty Wołomińskiego
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Ewa Luczyk