

Wołomin, 20.09.2019 r.

SPW.272.74.2019

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Majdan-Ręczaje Polskie w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Gminie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie:

W SST podane są zbieżne informacje odnośnie zastosowania geosiatki do asfaltu.

W opisie podana jest geosiatka szklano-węglowa z folią i posypką, która tak naprawdę jest produkowana przez jedynego producenta. W tabelce podane są parametry geosiatki szklanej o wytrz. 50/50.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie geosiatki szklanej 50/50 w powłoce polimeroasfaltowej zgodnie z normą PN15381?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie geosiatki szklanej 50/50 w powłoce polimeroasfaltowej zgodnie z wskazaną PN.

STAROSTA

Adam Lubiak

Starosta Powiatu Wołomińskiego
Małgorzata Perzanowska