

SPW.272.50.2020

### Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na frezowanie korekcyjne nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją wpustów ulicznych - DW 636 – Postoliska do 7200 m<sup>2</sup> , - DW 634 – Dobczyn do 5100 m<sup>2</sup> wraz z regulacją 3 wpustów, - Kury – Stryjki do 9600 m<sup>2</sup> wraz z regulacją 29 wpustów.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

#### Pytanie:

Jakiej grubości frezowanie nawierzchni drogowej Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia? Prosimy o podanie grubości dla każdej z lokalizacji:

DW 636 – Postoliska, DW 634 – Dobczyn, Kury – Stryjki?

#### Odpowiedź:

Frezowanie korekcyjne będzie wykonane na głębokość / grubość do 10cm.

Zamawiający przewiduje wykonanie max dwóch warstw nowej nawierzchni o grubości do 10cm (6+4).

W związku z załamaną, nierówną nawierzchnią będzie wykonane frezowanie korekcyjne a potencjalny wykonawca winien zapoznać się z terenem robót przed złożeniem oferty.

Zamawiający przewiduje pozostawić od 10 do 14 cm „światła” na krawężniku w zależności od ukształtowania terenu i drogi.

STAROSTA

Adam Lubiak

Biuo Zamówień Publicznych  
GŁÓWNY SPECJALISTA

Sylvia Perzanowska