

Wołomin, 17.09.2020 r.

SPW.272.75.2020

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie bazy WID w Zagościńcu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

1. W dokumentacji przetargowej brakuje rysunku EP-02 Instalacje odgromowe. Proszę o wysłanie rysunku w celu skosztorysowania przebudowy instalacji odgromowej na budynku A oraz B ?

Instalacje odgromowe znajdują się na rysunkach oznaczonych numerami :

- EF 03 rzut dachu - budynek B - konstrukcje nośne, instalacja odgromowa i wyrównawcza
- EF 04 rzut dachu - budynek A - konstrukcje nośne, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

2. Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie paneli wykonanych w technologii cast-mono ?

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania paneli wykonanych w technologii cast-mono.

Z up. Starosty Wołomińskiego
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych

Ewa Łuczak

Biuro Zamówień Publicznych
GŁÓWNY SPECJALISTA

Sylvia Perzanowska