



Zbiornik p.poż. Vcz=200 m³

Rzut



Przekrój podłużny






Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajową Oceną Techniczną, przystosowany do obciążenia pojazdem o masie całkowitej do 40t (Pojazd typu "K", klasy C wg PN-85/S-10030).

- Właściwości materiałowe:
- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
 - klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1
 - nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
 - stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
 - stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
 - stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
 - wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
 - zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

Uwaga! Długość całkowita zbiornika nie uwzględnia szerokości uszczelnień między prefabrykatami (1-1,5 cm na połączenie)

- Posadowienie zbiornika:
- elementy prefabrykowane układać na warstwie niezagęszczonego piasku gr. 5 cm
 - zaleca się posadowienie zbiornika na płycie fundamentowej (wymiały płyty oraz jej zbrojenie wg odrębnej dokumentacji)

		Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej									
Projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i powiatu wołomińskiego											
		KOMBUD RAFAŁ MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.									
PROJEKT:											
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego											
LOKALIZACJA INWESTYCJI:											
05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18, dz. nr 160/2, 168/3, 168/4, obręb 35											
INWESTOR:											
Powiat Wołomiński 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3											
TYTUŁ RYSUNKU:											
Szczegół zb. ppoż											
PROJEKTANT:		UPRAWNIENIA:		PODPIS:							
mgr inż. Rafał Marciniak		MAZ/0425/PWBS/15									
SPRAWDZAJĄCY:		UPRAWNIENIA:		PODPIS:							
mgr inż. Monika Anuszczyk		LOD/3779/LODZ/19									
ASYSTENT:		UPRAWNIENIA:		PODPIS:							
tech. Izabela Sikorska											
BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	ROZMIAR ARKUSZA:	NR RYSUNKU:						
SANITARNA	PT	()	11.2020	297x420	IS03.1						
STRONA:											